

照明用インバータ 保証書

保証規定

1. 保証期間内に正常な使用状態において万一故障した場合は、無償修理をいたします。
2. 次のような場合には、保証期間内でも有償修理となります。
 - イ) 使用上の誤り 及び、不当な取扱いや改造による故障 または損傷。
 - ロ) 人為的、物理的損傷による故障。
 - ハ) 天変地異など、不可抗力による機器の損傷及び故障。
3. 保証期間 **お引渡し日より3年間**
ランプは省エネ管をご使用下さい。(寿命に影響します)
4. 対象製品 KE98××□ シリーズ (省エネ F P Sタイプ を含む)
 LF9840F
 - イ) 保証内容
出張修理は行なっておりません。運送便で 販売元または弊社へお送り下さい。
尚、当社で着払便はお受けしていませんので 元払便にて発送をお願いします。
現品確認後、保証修理となる場合は 送料を添えて修理品をご返却いたします。
 - ロ) 交換工事費
保証対象外となります。(安定器本体以外の費用は ご容赦下さい)

注意事項

交換前に 器具のソケットやハーネスに破損や劣化がないか確認して下さい。
一度点灯してから消灯する場合は、安定器の「異常検出機能」が働いています。
ランプや結線部の接触状態、配線方法に問題がないか、点検をお願いします。
安定器の交換、ランプの一斉交換は、電源を入れたまま行なわないで下さい。
インバータ安定器 回路部品の破損等、故障の原因となることがあります。

以 上

株式会社トライエンジニアリング




〒362-0024 埼玉県上尾市五番町 23-30
TEL (048)723-6930(大代表)

平成 15 年 1 月制定


令和 5 年 6 月改定

インバータ安定器の特徴と注意事項



初期故障


初期故障は 取付けてから1ヶ月～2年程度で発生するもので、最初から点灯しないときは接続方法を誤って回路を破損している場合があります。取説の作業手順を厳守して下さい。当社製品は 高信頼度設計により初期故障を減らし、保証期間を3年といたしました。



↑ 耐久性や信頼性が高い ガラスエポキシ基板を使用

寿命

電子機器(安定器)には寿命があります。推定寿命は8～12年ですが、使用条件によって定期的な交換が必要です。交換コストを最小限にするため、付属ハーネスは**プラグイン式**で簡単に着脱ができ、本体の取付けは**磁石式でワンタッチ**になっています。



← 磁石取付

プラグイン →

